

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ: «27» сентября 2021 г,
учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 63220061000201055380

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/11126658>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки органами прокуратуры*



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, ул. Галактионовская, 193, Телефон 8 (846) 338-96-06; E-mail: gu@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 10, тел. 8(84656)2-33-93,

e-mail: 7ndpr@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 159/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному учреждению Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Садовского Владислава Валерьевича № 159 от «07» сентября 2022 года в период с «19» сентября 2022 г. по «30» сентября 2022 г.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковником внутренней службы Абросимовым Сергеем Валерьевичем; старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Сафиуллиным Азатом Сулеймановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 19

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Борисова Юлия Валерьевна, директор ГБУ СО РЦ «Доблесть»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На момент проведения испытаний при формировании сигнала «Пожар» системой автоматической пожарной сигнализации в здании не осуществляется оповещение людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре ни одним из способов или комбинацией способов	ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2023	
2.	На момент проведения испытаний, пульт управления и контроля «С-2000М», а также блок индикации клавиатурой «С2000-БКИ» имели индикацию о неисправности пожарной сигнализации во всех помещениях первого и второго этажей здания	ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2023	
3.	Система пожарной сигнализации	ч. 4 ст. 84 Федерального	01.05.2023	

	не во всех помещениях (3-й этаж: комната отдыха (холл), комната № 43; подвал: комната отдыха, санитарная комната) обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, а также выдачу управления сигналами на технические средства управления системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4.	Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания ограждений кровли с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2023	
5.	В системе противопожарной защиты отсутствуют технические средства, обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, в случае пожара	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ СО РЦ «Доблесть»

Борисова Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

«30» сентября 2022 г.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
подполковник внутренней службы Абросимов С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)

«30» сентября 2022 г.