

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ»18» августа 2021 г.
учётный № проверки 63210061000200506159



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, ул. Галактионовская, 193, Телефон 8 (846) 338-96-06; E-mail: gu@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево,
муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 10

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 91/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному учреждению Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Садовского Владислава Валерьевича №91 от «18» августа 2021года в период с «24» августа 2021 г. по «06» сентября 2021 г.

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковником внутренней службы Абросимовым Сергеем Валерьевичем.

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Богомазовой Алёны Александровны - заместителя директора по ОБ

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не размещена в месте установки (дежурный пост) приемно-контрольного пожарного прибора информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений)	п. 10 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.09.2022	
2.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.09.2022	
3.	Не обеспечивает система противопожарной защиты в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а	п. 71 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.09.2022	

	также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)			
4.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.09.2022	
5.	С стороны ул. Лермонтова допущена посадка крупногабаритных деревьев, ограничивающая проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи здания, а также снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.09.2022	
6.	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 1.1	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1	01.09.2022	
7.	Не внесены, уточнения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в связи с изменениями требований пожарной безопасности (декларация № 36427-ГО-00412 от 26.06.2017)	ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 года N 171 "Об утверждении Административного регла-	01.01.2022	

		мента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора ГБУ СО РЦ «Доблесть» Львова Е.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
 (подпись)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

подполковник внутренней службы Абросимов С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы органа государственного пожарного надзора)




 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.